


LEGENDA			
	UPS DA 250 KVA ESISTENTE PREVISTA RIMOZIONE		QUADRO ELETTRICO AI ESISTENTE
	BATTERIA AD ELETTROLITA TIPO "FIAMM SDH23 800 Ah" DA SMALTIRE		BATTERIA AD ELETTROLITA TIPO "FIAMM LM200 216 Ah" DA SMALTIRE

**NOTA BENE:**  
La posizione effettiva delle apparecchiature previste a progetto sarà da coordinare in fase di cantiere, in funzione del posizionamento dell'infrastruttura elettrica esistente e degli spazi tecnici, nonché delle loro effettive condizioni tecnico prestazionali.



**CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI**

**C.C.I.A.A. MILANO**  
Via Meravigli, 9/b  
20123 MILANO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Luca Sassi



**SOSTITUZIONE SISTEMA DI CONTINUITÀ ASSOLUTA PALAZZO MEZZANOTTE - BORSA MILANO**

**PROGETTO ESECUTIVO**

---

OGGETTO ELABORATO: **IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIANO SECONDO INTERRATO - STATO DI FATTO E IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO**

COMMESSA:	2301J11
SCALA:	--

REV.	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	07.04.2023	EMISSIONE	DS	DS	AS
01	15.05.2023	PRIMA REVISIONE	DS	DS	AS

PROGETTISTA



TIMBRO E FIRMA



UNITED CONSULTING SRL  
via G. Thaon di Revel 21 - 20159 Milano  
tel. +39 02 45397370 - fax. +39 02 45397375  
info@unitedconsulting.it

CODICE ELABORATO

**UPS-E-ELE-PLN-001-01**